

VIA DELL'ELETTRICITA'

SF1

SF2

LOTTO 1 MQ. 34.565,00 SCARICO IN  
CANALE "SP1" ACQUE DI SECONDA  
PIOGGIA VOLUME DISOLEATORE =  
 $34.565,00 \times 0,007 = \text{MC. } 242,00$

SCARICO "SF1" IN RETE COMUNALE  
DI VIA ELETTRICITA' PRIMA PIOGGIA

LOTTO 2 MQ. 53.124,00 SCARICO IN  
CANALE "SP2" ACQUE DI SECONDA  
PIOGGIA VOLUME DISOLEATORE =  
 $53.124,00 \times 0,007 = \text{MC. } 372,00$

SCARICO "SF2" IN RETE COMUNALE  
DI VIA ELETTRICITA' PRIMA PIOGGIA

### LEGENDA

- RETE ACQUE BIANCHE
- RETE ACQUE NERE / ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
- RETE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

LOTTO 1

LOTTO 2

DISOLEATORE  
LOTTO 2

DISOLEATORE  
LOTTO 1

DEPOSITO CRUSCA

SP1

SP2

VIA BANCHINA DEI MOLINI

BANCHINA GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A.

CANALE INDUSTRIALE OVEST