



AZIENDA
UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 12 - VENEZIANA
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
Piazzale S. L. Giustiniani 11/d - tel. (041) 2608471 - fax (041) 2608445 - fax (041) 932211

Comuni di :
Venezia
Marcon
Quarto d'Altino

Marghera : 15 - 09 - 2004

Responsabile del Procedimento: dr. G. Carlo Magarotto - Responsabile dell'Istruttoria: dr. M. Guidi - upg. MS Veronese

Prot. n°: 04/38023 Fascicolo 251

Oggetto: *Bonifica in opera e fuori opera di manufatti in amianto (linoleum, coibentazioni tubazioni e apparecchiature, cartone, lastre di copertura e tamponamento, guarnizioni e baderne) presenti all'interno dell'ex stabilimento Saplo sito in banchina dell'azoto 9 Porto Marghera. (rimozione linoleum fabbricato A - lotto 1°) .*

Spett. le EUREKA s.p.a.
Via Colombara 125/m
30175 MARGHERA (VE)

Spett. APV Holding S.r.l.
Zattere, 1401
30123 Venezia

e p.c. Spett. ARPAV
Dipartimento Provinciale di Venezia
Servizio Territoriale - c.a. Ing. M. Zambon
Via Lissa. 6
30171 MESTRE (VE)

In applicazione a quanto stabilito dalla Circolare n° 7 del 12 Aprile 1995 esplicativa del D.M. 6 - 9 - 1994 , per quanto riguarda la certificazione di restituibilità di ambienti bonificati ed il loro successivo riutilizzo, dopo l'intervento di bonifica in opera mediante rimozione del linoleum contenente amianto presente sulla pavimentazione al piano terra e primo piano del fabbricato a (lotto 1°) dell'ex stabilimento Saplo per i lavori di cui all'oggetto:

- 1) Visto che durante il sopralluogo visivo finale eseguito in data 13.09.2004 da personale tecnico di questo Servizio, la zona dove era stata effettuata la bonifica, relativa al 1° cantiere operativo dei tre previsti, si presentava priva di residui visibili di manufatti in amianto
- 2) Visto che la concentrazione di fibre aerodisperse, rilevata su quattro membrane durante il campionamento dello stesso giorno all'interno della zona stessa, e determinata in microscopia ottica a contrasto di fase e' risultata non superiore a quella rilevata nella stessa zona prima dell'intervento in oggetto

Si certifica che la zona bonificata in oggetto puo' essere rioccupata in sicurezza e pertanto si autorizza la rimozione delle opere di confinamento, approntate allo scopo e attualmente in essere.

Si ricorda l'obbligo di produrre all'Arpav quale ente preposto ed in copia allo scrivente Servizio la seguente documentazione :

- - copia del formulario di identificazione vidimato dall'Ufficio del registro e opportunamente firmato e timbrato dall'impianto incaricato allo smaltimento dei rifiuti a sensi dell'art.10 comma 3 lettera b del DLgs 22 del 5.2.1997 e in conformità alla normativa vigente (art.6 D .P.R. 8 Agosto 1994).

Distinti Saluti

A.U.L.S.S. 12 VENEZIANA
IL BIOLOGO COADIUTTORE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
dott. Massimo Guidi.
Dott. MASSIMO GUIDI
Ufficiale Polizia Giudiziaria



AZIENDA
UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 12 - VENEZIANA
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
Piazzale S. L. Giustiniani 11/d - tel. (041) 2608471 - fax (041) 2608445 - fax (041) 932211

Comuni di:
Venezia
Marcon
Quarto d'Altino

Marghera : 02 - 11 - 2004

Responsabile del Procedimento: dr. G. Carlo Magarotto - Responsabile dell'Istruttoria: dr. M. Guidi - upg. MS Veronese

Prot. n°: 04/38023 Fascicolo 251

Oggetto: *Bonifica in opera e fuori opera di manufatti in amianto (linoleum, coibentazioni tubazioni e apparecchiature, cartone, lastre di copertura e tamponamento, guarnizioni e baderne) presenti all'interno dell'ex stabilimento Saplo sito in banchina dell'azoto 9 Porto Marghera. (lotto C.T. piano 3° locale j) .*

Spett. le EUREKA s.p.a.
Via Colombara 125/m
30175 MARGHERA (VE)

Spett. APV Holding S.r.l.
Zattere, 1401
30123 Venezia

e p.c. Spett. ARPAV
Dipartimento Provinciale di Venezia
Servizio Territoriale - c.a. Ing. M. Zambon
Via Lissa. 6
30171 MESTRE (VE)

In applicazione a quanto stabilito dal D.M. del 6 - 9 - 1994 , per quanto riguarda la certificazione di restituibilità di ambienti bonificati ed il loro successivo riutilizzo:

Visto che durante il sopralluogo visivo finale eseguito in data 27. 10. 2004 da personale tecnico di questo Servizio, la zona dove era stata effettuata l'opera di bonifica relativa all'oggetto, si presentava priva di residui visibili di amianto

Visto che la concentrazione di fibre aerodisperse, rilevata su tre membrane, durante il

campionamento del 28.11.2004 all'interno della zona stessa, e determinata in microscopia elettronica (S.E.M.) e' risultata mediamente non superiore alle 2ff/litro come limite fiduciario superiore (L.F.S.) :


Si certifica che la zona bonificata in oggetto può essere rioccupata in sicurezza e pertanto si autorizza la rimozione delle opere di confinamento, approntate allo scopo e attualmente in essere.

Si ricorda l'obbligo di produrre all'ARPAV quale nuovo ente competente ed in copia allo scrivente Servizio, la seguente documentazione :

- - certificato a cura della ditta esecutrice attestante la presa in carico dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica in oggetto
- - copia del formulario di identificazione vidimato dall'Ufficio del registro e opportunamente firmato e timbrato dall'impianto incaricato allo smaltimento dei rifiuti a sensi dell'art.10 comma 3 lettera b del DLgs 22 del 5.2.1997 e in conformità alla normativa vigente (art.6 D .P.R. 8 Agosto 1994).

Distinti Saluti

Il Funzionario Biologo
dott. Massimo Guidi.





AZIENDA
UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 12 - VENEZIANA
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
Piazzale S. L. Giustiniani 11/d - tel. (041) 2608471 - fax (041) 2608445 - fax (041) 932211

Comuni di :
Venezia
Marcon
Quarto d'Altino

Marghera : 09 - 11 - 2004

Responsabile del Procedimento: dr. G. Carlo Magarotto - Responsabile dell'Istruttoria: dr. M. Guidi - upg. MS Veronese

Prot. n°: 04/38023 Fascicolo 251

Oggetto: *Bonifica in opera e fuori opera di manufatti in amianto (linoleum, coibentazioni tubazioni e apparecchiature, cartone, lastre di copertura e tamponamento, guarnizioni e baderne) presenti all'interno dell'ex stabilimento Saplo sito in banchina dell'azoto 9 Porto Marghera. (lotto C.T. piano Terra zona P)*

Spett. le EUREKA s.p.a.
Via Colombara 125/m
30175 MARGHERA (VE)

Spett. APV Holding S.r.l.
Zattere, 1401
30123 Venezia

e p.c. Spett. ARPAV
Dipartimento Provinciale di Venezia
Servizio Territoriale - c.a. Ing. M. Zambon
Via Lissa. 6
30171 MESTRE (VE)

In applicazione a quanto stabilito dal D.M. del 6 - 9 - 1994 , per quanto riguarda la certificazione di restituibilita' di ambienti bonificati ed il loro successivo riutilizzo:

Visto che durante il sopralluogo visivo finale eseguito in data 03. 11. 2004 da personale tecnico di questo Servizio, la zona dove era stata effettuata l'opera di bonifica relativa all'oggetto, si presentava priva di residui visibili di amianto

Visto che la concentrazione di fibre aerodisperse, rilevata su tre membrane, durante il

campionamento dello 05.11.2004 all'interno della zona stessa, e determinata in microscopia elettronica (S.E.M.) e' risultata mediamente non superiore alle 2ff/litro come limite fiduciario superiore (L.F.S.) :

Si certifica che la zona bonificata in oggetto può essere rioccupata in sicurezza e pertanto si autorizza la rimozione delle opere di confinamento, approntate allo scopo e attualmente in essere.

Si ricorda l'obbligo di produrre all'ARPAV quale nuovo ente competente ed in copia allo scrivente Servizio, la seguente documentazione :

- - certificato a cura della ditta esecutrice attestante la presa in carico dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica in oggetto
- - copia del formulario di identificazione vidimato dall'Ufficio del registro e opportunamente firmato e timbrato dall'impianto incaricato allo smaltimento dei rifiuti a sensi dell'art.10 comma 3 lettera b del DLgs 22 del 5.2.1997 e in conformità alla normativa vigente (art.6 D .P.R. 8 Agosto 1994).

Distinti Saluti

Il Funzionario Biologo
dott. Massimo Guidi.
A.U.L.S.S. 12 VENEZIANA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.P.I.S.A.L.
Dott. MASSIMO GUIDI
Ufficiale Polizia Giudiziaria.

CERTIFICAZIONE FINALE



AZIENDA
UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 12 - VENEZIANA
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
Piazzale S. L. Giustiniani 11/d - tel. (041) 2608471 - fax (041) 2608445 - fax (041) 932211


Comuni di :
Venezia
Marcon
Quarto d'Altino

Marghera : 23 - 12 - 2004

Responsabile del Procedimento: dr. G. Carlo Magarotto - Responsabile dell'Istruttoria: dr. M. Guidi - upg. MS Veronese

Prot. n°: 04/38023 Fascicolo 251

Oggetto: *Bonifica in opera e fuori opera di manufatti in amianto (linoleum, coibentazioni tubazioni e apparecchiature, cartone, lastre di copertura e tamponamento, guarnizioni e baderne) presenti all'interno dell'ex stabilimento Saplo sito in banchina dell'azoto 9 Porto Marghera. (lotto bonifica valvole fuori opera) .*



Spett. le EUREKA s.p.a.
Via Colombara 125/m
30175 MARGHERA (VE)

Spett. APV Holding S.r.l.
Zattere, 1401
30123 Venezia

e p.c. Spett. ARPAV
Dipartimento Provinciale di Venezia
Servizio Territoriale - c.a. Ing. M. Zambon
Via Lissa, 6
30171 MESTRE (VE)

In applicazione a quanto stabilito dal D.M. del 6 - 9 - 1994 , per quanto riguarda la certificazione di restituibilità di ambienti bonificati ed il loro successivo riutilizzo:

Visto che durante il sopralluogo visivo finale eseguito in data 17. 12. 2004 da personale tecnico di questo Servizio, la zona dove era stata effettuata l'opera di bonifica relativa all'oggetto, si presentava priva di residui visibili di amianto.

Visto che la concentrazione di fibre aerodisperse, rilevata su due membrane, durante il

campionamento del 20.12.2004 all'interno della zona stessa, e determinata in microscopia elettronica (S.E.M.) e' risultata mediamente non superiore alle 2ff/litro come limite fiduciario superiore (L.F.S.) :

Si certifica che la zona bonificata in oggetto può essere rioccupata in sicurezza e pertanto si autorizza la rimozione delle opere di confinamento, approntate allo scopo e attualmente in essere.

Si ricorda l'obbligo di produrre all'ARPAV quale nuovo ente competente ed in copia allo scrivente Servizio, la seguente documentazione :

- - certificato a cura della ditta esecutrice attestante la presa in carico dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica in oggetto
- - copia del formulario di identificazione vidimato dall'Ufficio del registro e opportunamente firmato e timbrato dall'impianto incaricato allo smaltimento dei rifiuti a sensi dell'art.10 comma 3 lettera b del DLgs 22 del 5.2.1997 e in conformità alla normativa vigente (art.6 D .P.R. 8 Agosto 1994).

Distinti Saluti

Il Funzionario Biologo
dott. Massimo Guidi
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.P.I.S.A.L.
Dott. MASSIMO GUIDI
Ufficiale Polizia Giudiziaria

 EUREKA S.p.A.	MODULO DI TRASMISSIONE TELEFAX
---	---------------------------------------

Prot. n. 3683 AM/ga del 15/12/2004

Destinatario: Geom. Dauros
Ditta: APV Holding Srl
Telefono: 041 - 5334225
Telefax: 041 - 5334200

Mittente: Dott. Ghirardello
Ditta: EUREKA S.p.A.
Telefono: 041 - 928300
Telefax: 041 - 929946

Pagine inclusa la presente: n° 02
--

Messaggio

Rif. Az. Ulss 12 prot. n. 04/38023 fascicolo 251 del 08/09/2004.
Allegata comunicazione di fine lavori, ispezione visiva, campionamenti in SEM presso Ex stabilimento SAPLO, Porto Marghera (VE).
Distinti saluti.

(Timbro e Firma)
EUREKA S.p.A.

AS

EUREKA S.p.A.

Sede legale: Via Colombara n° 125/m - 30175 Marghera (VE) Telefono 041/928300 Telefax 041/929946
C.F. e P. IVA 02915980276



EUREKA S.p.A.

Marghera, 15 dicembre 2004

Prot. n. 3683/04 AM/ga

Alla

Azienda Ulss. n. 12

Dipartimento di Prevenzione

S.P.S.A.L.

Piazzale Giustiniani, 11/D

30174 Zelarino (VE)

c. a. **Dott. Guidi /u.p.g. Veronese**



Spett.le

APV Holding S.r.l.

Zattere, 1401

30123 VENEZIA

c.a. **Geom. Dauros Roberto**

Oggetto: Rif. Az. Ulss 12 prot. n. 04/38023 fascicolo 251 del 08/09/2004.

lavori di bonifica di manufatti contenenti amianto presso Ex Stabilimento SAPLO, Banchina dell'Azoto n. 9 – Porto Marghera (VE).

Comunicazione di fine lavori, ispezione visiva, campionamenti in SEM .

Con la presente siamo a comunicarVi che nella giornata di oggi, mercoledì 15 dicembre, termineranno le operazioni di bonifica delle guarnizioni delle valvole. Pertanto, a partire da domani, giovedì 16, i locali sono a disposizione per l'ispezione visiva.

I campionamenti finali in SEM ai fini della restituibilità dei locali sono invece programmati per lunedì 20 dicembre.

Ci riteniamo a Vostra completa disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento in merito e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Eureka S.p.A.

EUREKA S.p.A.

Via Colombara, 125/M - 30175 Marghera (Venezia) - Tel. 041.928300 - 041.929635 - Fax 041.929946 - E-mail: eureka@tin.it
P.E.A. VE 240970 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia - C.F. e P. IVA 02915980276 - Cap. Soc. 103.300 Euro

Ora Ricezione 15.Dic. 116:46