


distribuzione impianto aeraulico P.10

Elemento	Progress	Significato	Caratteristiche Elettriche/Arauliche
BO	01.6	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 1400; Q. 250 m³/h;	
BO	02.6+03.6	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 1400; Q. 250 m³/h;	
BO	04.6	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q. 500 m³/h;	
BO	05.6	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q. 500 m³/h;	
BO	06.6	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q. 500 m³/h;	
BO	07.6	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q. 500 m³/h;	
BO	08.6+17.6	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q. 500 m³/h;	
GR	01.6	Valvola di ripresa marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q. 800 m³/h;	
GR	02.6	Valvola di ripresa marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q. 800 m³/h;	
GR	03.6	Valvola di ripresa marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q. 800 m³/h;	
GR	04.6	Valvola di ripresa marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q. 800 m³/h;	
GR	05.6	Valvola di ripresa marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q. 800 m³/h;	
GR	06.6	Valvola di ripresa marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q. 800 m³/h;	
GR	07.6+14.1	Valvola di ripresa marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q. 800 m³/h;	
VN	01.6	Condizionatori d'aria marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q. 800 m³/h;	
VN	02.6+03.1	Condizionatori d'aria marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q. 800 m³/h;	
VN	04.6	Condizionatori d'aria marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q. 800 m³/h;	
VN	05.6+06.1	Condizionatori d'aria marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q. 800 m³/h;	
VN	07.6	Condizionatori d'aria marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q. 800 m³/h;	
VN	08.6	Condizionatori d'aria marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q. 800 m³/h;	
VN	09.6	Condizionatori d'aria marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q. 800 m³/h;	



C.S. PROJECT S.R.L.
COR. FIB. E PIVA 0424/0030287

36056 - TEZZE SUL BRENTA (VI) - VIA NAZIONALE N. 171/A - TEL. 0424/561035 - FAX 0424/861326 - E-MAIL: CS@CS-PROJECT.IT

OPERA:	NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO A DESTINAZIONE COMMERCIALE E RICETTIVO	COMUNE :	VENEZIA
ELABORATO:	DISTRIBUZIONE IMPIANTO AERAILICO PIANO 10 SCALA: 1:100 Foglio 5/7	PROVINCIA :	VENEZIA
PROGETTISTI:	PER. IND. DANIELE MARCELLO	DATA :	16.02.2015
FILE :	1. VARIANTE AL PROGETTO ARCHITETTONICO 2. PROGETTO ARCHITETTONICO 3. PROGETTO ARCHITETTONICO 4. PROGETTO ARCHITETTONICO 5. PROGETTO ARCHITETTONICO 6. PROGETTO ARCHITETTONICO 7. PROGETTO ARCHITETTONICO 8. PROGETTO ARCHITETTONICO 9. PROGETTO ARCHITETTONICO 10. PROGETTO ARCHITETTONICO	APPROVAZIONE :	15.02.2018
COMMITTENTE :	BLO IMMOBILIARE S.R.L. 35131 PADOVA (PD) - VIA FOSCOLO 3	ELABORATO :	PL06 18.008.T.PL06.A00
AGGIORNAMENTI:		TIMBRE E FIRMA	

IL PRESENTE ELABORATO E' DA RITENERSI IN APPROVAZIONE AL PRECEDENTE REDATTO DA EGORCERIE INGEGNERIA SRL A FIRMA DEL PER. IND. LUCA DE GIUDIZI, INOLTRE LO STESSO RISULTA ESSERE CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE ALL'EPOCA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.