

**CENTRO PLASTICA S.R.L.  
 STABILIMENTO DI MIRANO**

**Modifiche progettuali finalizzate all'ottimizzazione della produzione e della qualità del prodotto**

VALUTAZIONE PRELIMINARE  
 ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006

ALLEGATO 4.1 - Tavola 2  
 Planimetria reti acque

Proponente	Progettista	Consulente tecnico
 CENTRO PLASTICA S.R.L. Via Galileo Galilei n.10 30035 Mirano (VE)	 SERIOPLAST GLOBAL SERVICES S.P.A. Via Spirano, 528 24059 Ugnano (BG)	 c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA via delle Industrie, 5 30125 Marghera (VE) Tel.: +39 041 5093820 www.eambiente.com

Rev.	Data	Scala	Revisione	Oggetto	File
01	16.04.2021	1:500			

**LEGENDA:**

- approvvigionamento idrico da acquedotto e da pozzo
- acque reflue industriali da depurare (flusso principale - circuito chiuso)
- altre acque reflue industriali da depurare (portate minori)
- convogliamento acque reflue da depuratore a vasche di accumulo in caso di anomalia / rilancio da vasche di accumulo a depuratore
- acque meteoriche potenzialmente contaminate fino a 5 mm/h
- acque meteoriche potenzialmente contaminate oltre a 5 mm/h / rilancio da vasche di accumulo a depuratore
- acque reflue depurate
- acque depurate- recupero idrico da depuratore a impianto lavaggio rifiuti
- acque nere assimilabili alle domestiche
- acque meteoriche
- condotta acque bianche di lottizzazione

MO 08/1 acque reflue industriali  
 MO 08/2 acque reflue assimilate alle domestiche civico 10  
 MO 08/3 acque reflue assimilate alle domestiche civico 8  
 MO 08/4 acque reflue assimilate alle domestiche civico 6

- SAR1 - Saracinesca di emergenza per deviare il flusso in uscita dall'impianto verso le vasche di accumulo
- SAR2 - Saracinesca di emergenza anti rigurgito della rete fognaria attivata da SL2
- SAR3 - Saracinesca di emergenza in caso di incendio
- misuratori di portata [Scarico depuratore MP1- adduzione da pozzo] caduta acque meteoriche
- pozzetto acque meteoriche quota fondo m.s.m.m.
- V1 e V2 - vasche di accumulo da 140 m<sup>3</sup>
- Pompa di rilancio
- SL2 - Sensore di livello
- CAA1 - Campionatore Automatico Autopulente
- Pozzetto fiscale scarico finale (acque reflue industriali e meteoriche trattate)
- Fossato lato ovest
- Perimetro dello stabilimento

